



**PROVINCIA
DI PARMA**
Servizio Edilizia Scolastica
Stradone Martiri della Libertà, 15

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICI SCOLASTICI 2022**

Parma, 20 luglio 2022

Il Progettista
Ing. Paola Cassinelli



Relazione tecnica perizia di variante

RELAZIONE TECNICA

La presente variante non suppletiva è dovuta alla rinuncia da parte della Dirigente Scolastica dell'IISS Gadda di Fornovo alla "realizzazione del Servizio Igienico diversamente abili presso l'istituto Gadda di Fornovo" (prot. 2243 del 14/7/2022);

Considerato che è sorta l'esigenza di adeguare l'impianto di diffusione sonora dell'Istituto IPSIA LEVI di Parma;

si ritiene di sostituire i due interventi,

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

<i>n.</i>	<i>descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>quantità</i>	<i>prezzo unitario</i>	<i>totale</i>
OPERE AMBIENTALI					
Scuole in Parma e Provincia					
1	Nuova dorsale, esterna, con riferimento alle normative vigenti in materia di impianti EVAC (UNI ISO 7290-19-2010, CEN TS 54-32:2015) ed in materia di Sistemi di Rilevazione e Segnalazione d'incendio (UNI 9795-2013). Cavo rispondente a CEI 20-105 V2 in mescola LSZH, resistente al fuoco (PH120) Singolo intervento computato a corpo per intera scuola, di disinfestazione da processionaria del pino compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	n.	1	3.000,00	3.000,00
2	Posa 2 Cavi (per fonia e voce) a 26 coppie. Opera compiuta a regola d'arte	n.	1	6.000,00	6.000,00
SOMMANO					9.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					
S1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per predisposizione segnalazioni, delimitazioni e riunioni di coordinamento	a corpo			120,00
SOMMANO					120,00
TOTALE					9.120,00

Si attesta la conformità alle normative vigenti

Visto

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paola Cassinelli