

Parma 17/06/2022
Prot. RT010505-2022-P

Spett.li
Provincia di Parma
protocollo@postacert.provincia.parma.it
ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: Progetto di adeguamento e messa in sicurezza delle barriere stradali lungo le Strade Provinciali - Zona Est.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Per quanto riguarda la fognatura, si comunica che nel tratto evidenziato nell'allegato "Tavola 1.1" sono presenti reti pubbliche con manufatti annessi. Pertanto, prima di svolgere qualunque lavorazione, si dovrà contattare con congruo anticipo il reparto fognature agli indirizzi mail davide.amenta@ireti.it – stefano.magnani@ireti.it – nicola.zantei@ireti.it.

Analogamente per l'acquedotto, è richiesta una tracciatura preventiva della rete presente su tutto il tratto stradale interessato.

Tale parere ha validità di dodici mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Ireti nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it).

Distinti saluti.

UO Pianificazione Operativa, Reporting e Permessi

Il Responsabile

Ing. Fabio Bignone

Scaravelli

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

