



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 38 del 22/02/2023

Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 158BIS DEL D.LGS. 152/2006. "2019PRIA0165 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI BANNONE PEDEMONTANA" IN COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 158BIS DEL D.LGS. 152/2006 COMPORTANTE VARIANTE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE PER APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. PARERE MOTIVATO.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018 ;

PREMESSO

- che il Comune di Traversetolo è dotato di un Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.32 del 31.03.2011 e di un Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 29.1.2013;

- che l'opera in oggetto è inserita nel Programma Operativo degli Interventi 2020-2023 del gestore IRETI S.p.A, approvato con Delibera CLPR/2019/9 del Consiglio Locale ATERSIR di Parma del 06/03/2019, come modificato con Delibera CLPR/2022/12 del 03/05/2022 - ed individuata dal

seguinte codice identificativo: ID ATERSIR 2019PRIA0165;

- che il progetto è finalizzato all'ampliamento dell'impianto di depurazione reflui civili di Bannone; le opere principali oggetto di progetto riguardano il potenziamento del sistema depurativo e fognario di Bannone attualmente costituito da un impianto ad ossidazione totale;

- che in data 09/06/2022 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi istruttoria e il relativo verbale è stato trasmesso a tutti i soggetti invitati con nota prot. PG.AT/2022/0005898 del 15/06/2022;

- che in data 03/08/2022, sul BURERT n. 236, è stato pubblicato l'avviso di avvenuto deposito del progetto definitivo;

- con nota prot. PG.AT/2022/0009797 del 30/09/2022 è stata indetta la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria, e in data 13/10/2022 la seconda;

- che in data 14 /10 la Provincia, nell'ambito di un parere favorevole, evidenziava la necessità di un POC stralcio finalizzato all'attuazione della procedura di esproprio prevista dall'art. 8 della L.R. 37/02;

- che in seguito all'ottenimento delle precisazioni della Provincia di Parma, si è proceduto a revisionare gli atti di variante e a ripubblicare l'avviso di deposito sul BURERT n. 349 del 23/11/2022;

- che in data 25/01/2023 si è svolta la seduta conclusiva della Cds nella quale si sono evidenziati tra l'altro i pareri pervenuti:

- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Parma, con nota assunta agli atti al prot. PG.AT/2022/0006608 del 30/06/2022, ha provveduto ad inviare il parere di competenza ex R.D. n. 523/1904 e D.G.R. n. 2153/2021, favorevole con prescrizioni in merito all'utilizzo delle terre di scavo e nello stesso luogo o in altro sito;

- con nota 34.43.01 /1495/2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza aveva rilasciato al Gestore un parere *correlato al livello di rischio medio alto dell'area e alla conseguente richiesta di un controllo nella fase di escavazione*;

- con nota acquisita al prot. PG.AT/2022/0010157 del 10/10/2022 AUSL di Parma ha rilasciato il proprio parere di competenza favorevole;

- con nota acquisita al prot. PG.AT/2022/010252 del 12/10/2022 Arpae ST di Parma ha rilasciato il proprio di competenza (favorevole);

-con nota acquisita agli atti al prot. PG.AT/2022/0010459 del 19/10/2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza ha rilasciato il parere favorevole con prescrizioni in ordine agli aspetti paesaggistici in merito alla recinzione lungo la quale si dovranno impiantare essenze evitando l'effetto siepe;

- con nota acquisita al prot. PG.AT/2022/0011589 del 17/11/2022, il Comune di Traversetolo ha

rilasciato il parere in merito agli aspetti acustici ;

- con nota acquisita al prot. PG.AT/2022/0011599 del 17/11/2022, il Comune di Traversetolo ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ;

- Arpae Demanio idrico terreni, con nota agli atti al prot. PG.AT/2022/0012387 del 12/12/2022, ha evidenziato *“per ogni occupazione di pertinenza demaniale, finanche con parte terminale di tubazione di scarico, è necessaria concessione ai sensi della LR 7/2004 e per competenza conformemente alla LR 13/2015”*.

non risulta, inoltre, pervenuta alcuna osservazione in merito agli elaborati di variante urbanistica depositati e riferiti al Comune di Traversetolo;

CONSTATATO

- che il PTCP evidenzia il progetto in un (art. 23 comma 3.3) “Aree di ricarica della falda di tipo B” – tav.15 e in area art. 12 bis entro i 50 ml della fascia di tutela idraulica e paesaggistica dell'art. 12 bis che consente l'attuazione dell'intervento in esame NTA artt. 12-12 bis comma 10.

- che il Progetto comporta Variante agli strumenti urbanistici comunali:

- nel PSC nella Carta Unica del Territorio - tavola dei Vincoli 4 “Fasce di rispetto e tutela” quale “Area di pertinenza dell'impianto di depurazione” e “Ambito di rispetto dell'impianto di depurazione (Art.10.38)”;

- nel PSC nella Carta degli Ambiti e delle Trasformazioni territoriali – Titolo III Sistema delle dotazioni territoriali – Infrastrutture per l'urbanizzazione degli interventi (Art.3.1) “Attrezzature tecnologiche”;

- nel RUE nella tavola 1.1-1.2 – Sistema delle dotazioni territoriali – Attrezzature e spazi collettivi(DTC) Aree per attrezzature tecniche (Art.5.3) quale Ambito per Servizi - Impianti tecnologici.

che progetto è così sintetizzabile:

L'impianto di depurazione denominato “Bannone Pedemontana”, autorizzato dalla Provincia di Parma con atto n.5106 del 03/12/2004 è della tipologia “Ossidazione totale” per 250 AE. Il potenziamento previsto attiene ad una soglia di 750 AE e si trova in prossimità del Rio Masdone.

Il progetto di ristrutturazione e adeguamento prevede le seguenti opere di potenziamento:

- Inserimento del ciclo dell'azoto con la conversione dell'attuale ossidazione in una vasca di denitrificazione;

- Inserimento di due nuove vasche di ossidazione separate che andranno a costituire due linee separate escludibili l'una dall'altra mediate valvole in modo da consentire la manutenzione del sistema di ossigenazione;

- Inserimento potenziato del sistema di ossigenazione dei reattori biologici;

- Inserimento di un sistema di regolazione automatico della concentrazione di ossigeno nel reattore biologico al servizio del nuovo sistema ossigenazione potenziato (risparmio energetico);

- Inserimento di due nuovi sedimentatori statici tipo Dortmund per far fronte alla nuova portata.

Ciascun sedimentatore statico è dotato di due scomparti separati di sedimentazione ciascuno dotato di tubazione di ricircolo dei fanghi.

- Inserimento di un pozzetto di ricircolo dei fanghi unico per i due sedimentatori statici dotato di n° 4 valvole telescopiche per variare la portata di ricircolo in modo indipendente per ciascuna sezione di sedimentazione.

- Inserimento di un manufatto di accumulo dei fanghi ricavato nell'attuale sedimentatore statico dotato di tubazione di scolo del surnatante verso la denitrificazione.
 - Eliminazione del depuratore secondario di Bannone Casinetto da 30 AE e convogliamento della fognatura ad esso afferente al depuratore di Bannone pedemontana oggetto di ristrutturazione tramite fognatura pompata.
- Tutte le nuove vasche sono previste di tipo prefabbricato.

Che la ValSAT non evidenzia problematiche ambientali di rilievo:

Mobilità

Gli interventi non modificheranno la viabilità esterna. Si ricorda altresì che questa è una componente altamente irrisoria, data la tipologia di impianto, e pertanto tale da essere ritenuta trascurabile

Aria e Atmosfera

Il progetto in esame non comporta l'inserimento di nuove fonti di inquinamento atmosferico e/o odorigeno. La ristrutturazione migliorerà sicuramente l'attuale emissione di odori dal momento che i fanghi saranno maggiormente stabilizzati per via aerobica

Rumore

Il Piano non introduce alcuna nuova sorgente rilevante sotto il profilo acustico. Le modifiche introdotte si ritengono compatibili con i limiti di rumore fissati dalla vigente legislazione.

Risorse idriche

La modifica in oggetto non inciderà sul consumo improprio di risorse idriche pregiate, trattandosi questa di una opera di depurazione.

Quanto previsto non prevede aggravamenti negativi relativamente agli scarichi prodotti, anzi, prevede altresì un miglioramento atto a garantire il rispetto dei limiti di scarico in corso d'acqua superficiale.

Suolo e sottosuolo

La modifica proposta non determina incompatibilità di carattere idraulico.

Quanto proposto non determina l'inserimento di fonti di possibile contaminazione del suolo.

L'intervento è volto altresì al miglioramento delle condizioni esistenti di impianto.

Biodiversità e paesaggio

I contenuti della modifica non riducono né interferiscono con spazi naturali di rilievo e/o di tutela.

La proposta progettuale del verde consentirà un miglior inserimento paesaggistico e percettivo, configurando un accesso maggiormente accogliente e coerente con gli usi dell'area.

Paesaggio

I contenuti della modifica non riducono né interferiscono con spazi naturali di rilievo e/o di tutela.

La proposta progettuale del verde consentirà un miglior inserimento paesaggistico e percettivo, configurando un accesso maggiormente accogliente e coerente con gli usi dell'area.

Energia e clima

La modifica proposta non apporterà sostanziali differenze dal punto di vista energetico rispetto a quanto attualmente in essere. Non si prevede l'ausilio di fonti rinnovabili.

Rifiuti

Tenuto conto delle dimensioni e della tipologia della modifica, la stessa non andrà ad incidere sulla organizzazione della gestione dei rifiuti.

VERIFICATO

che quanto al contesto urbanistico si evidenzia che l'ambito di progetto risulta, nel Psc e nel Rue, "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico di cui alle NTA art. 9.6 (PSC) e art. (11.2 RUE);

CONSIDERATO che in ordine al progetto presentato e alla relativa variante urbanistica, si evidenzia che l'istruttoria dell'ufficio non ha rilevato temi urbanistici contrastanti con la LUR vigente, né con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, non rilevando altresì criticità in merito ai principali aspetti ambientali e di compatibilità geologica connesse alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti della ValSAT e i pareri degli enti competenti in materia ambientale, si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi, evidenziando che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante;

SENTITO il Consigliere Delegato alla Pianificazione Territoriale;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

- di esprimere, ai sensi dell'art. 4 della LUR vigente e del DLgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008, parere motivato favorevole sulla ValSAT della variante urbanistica propedeutica all'approvazione del progetto presentato ai sensi dell'art.53 della L.R. 24/17 inerente l'Adeguamento impianto di Bannone Pedemontana" in comune di Traversetolo (PR).

- di trasmettere altresì al Comune di Traversetolo ed ad ATERSIR copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

- il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nel rispetto della procedura di ValSAT;

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **566 /2023** ad oggetto:

" OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 158BIS DEL D.LGS. 152/2006. "2019PRIA0165 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI BANNONE PEDEMONTANA" IN COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 158BIS DEL D.LGS. 152/2006 COMPORTANTE VARIANTE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE PER APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. PARERE MOTIVATO. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 20/02/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale