



LEGENDA COMPONENTI			
<div><div>VX1</div></div>	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO SOLARE Marca: Caleffi Matricola: 037725 Volume: 12 lt	Codice: 1TA-HIDRO-PRO Pressione: 1,5 bar	
<div><div>VX4</div></div>	VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO SOLARE Marca: Varesi Matricola: L37308047 Volume: 80 lt	Codice: UR080371CS00000 Pressione: 1,5 bar	
<div><div>PO1</div></div>	POMPA DI CIRCOLAZIONE RICIRCOLO ACS Marca: Grundfos Matricola: 97579349 Potenza [kW]: 0,075	Modello: UP 20-30 N 150 Tipo: singola Inverter: -	
<div><div>PO5</div></div>	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO SECONDARIO ACS Marca: Wilo Matricola: 212066/2023 W22 Potenza [kW]: 0,80	Modello: Yonos MAXO-D 40/0,5-16 Tipo: gemellare Inverter: -	
<div><div>PO3</div></div>	POMPA DI CIRCOLAZIONE RICIRCOLO PANNELLI Marca: DAB Matricola: - Potenza [kW]: -	Modello: Evoplus B180/250 40 M Tipo: gemellare Inverter: -	
<div><div>VS4</div></div>	VALVOLA DI SICUREZZA ACCUMULO ACS Marca: Caleffi Matricola: R140D00008 Pressione: 7 bar	Modello: - Diametro: 1"	
<div><div>S2</div></div>	SCAMBIATORE SECONDARIO Marca: Alfa Laval Matricola: 3011742200	Modello: TGP-FG-27 Potenza [kW]: -	

LEGENDA TUBAZIONI	
<div></div>	TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
<div></div>	TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO

SOTTOCENTRALE PANNELLI



Provincia
di Parma

TAVOLA
N° 1
MMS-C-16A

IMPIANTO: RISCALDAMENTO ACQUA CALDA - SST PANNELLI
EDIFICIO: ITIS "GALILEI" - Via Martiri di Cefalonia
LUOGO: SAN SECONDO P.S.E

DISEGNO
NON IN
SCALA