


Sottocentrale Termica Palestra Nuova



| LEGENDA TUBAZIONI | |
|-------------------|---|
| | TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO |
| | TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO |

| LEGENDA COMPONENTI | |
|--------------------|--|
| | VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 7.3 PALESTRA CATELLANI SST PANNELLI A PAVIMENTO Marca: GIELLE Codice: ERE CE50 Matricola: 81662249/08 Precarica: 1,5 bar Volume: 50 lt |
| | VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO 7.4 PALESTRA CATELLANI SST RADIATORI SPOGLIATOI Marca: GIELLE Codice: ERE CE50 Matricola: 8161713/08 Precarica: 1,5 bar Volume: 50 lt |
| | POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 7.3 PALESTRA CATELLANI SST PANNELLI A PAVIMENTO Marca: Salmson Modello: SCX 40-80N Matricola: 2080103 Tipo: singola Potenza [kW]: 0,585 |
| | POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 7.4 PALESTRA CATELLANI SST RADIATORI SPOGLIATOI Marca: Salmson Modello: SCX 32-45 Matricola: 2037360 Tipo: singola Potenza [kW]: 0,255 |
| | MISCELATRICE CIRCUITO 7.3 PALESTRA CATELLANI SST PANNELLI A PAVIMENTO Marca: Coster Modello: CLE168C1 |
| | MISCELATRICE CIRCUITO 7.4 PALESTRA CATELLANI SST RADIATORI SPOGLIATOI Marca: Coster Modello: CLE168C1 |



Provincia di Parma

IMPIANTO: RISCALDAMENTO ACQUA CALDA
EDIFICIO: ITIS L. DA VINCI SEDE - Via Toscana n°10
PIANO: INTERRATO DATA:

DISEGNO
NON IN
SCALA