



Spett.le Provincia di Parma Settore Provincia di Parma - uff. SIT-Sicurezza territoriale-Pianificazione d'emergenza Str.one Martiri della Libertà, 15 43123 Parma PR c.a. ing Andrea Corradi

pec: protocollo@postacert.provincia.parma.it

Fidenza, 07/11/2024 Prot. N. DICEOR/C.Fz/LaP/Chi n. 204/2024 TRASMESSA VIA PEC

Snam Rete Gas Spa Distretto Centro Orientale

Via M.E. Lepido, 203/15 - 40132 Bologna BO

Pec: distrettoceor@pec.snam.it

Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi ex art. 14, c. 2, 14-bis comma 7 primo periodo e

C.C.

ter della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., in forma simultanea in modalità sincrona per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della legge regionale n. 24/2017, del progetto denominato

"REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN FREGIO AL TORRENTE BAGANZA PER IL COLLEGAMENTO TRA LA CITTA' DI PARMA E L'ABITATO DI SALA BAGANZA"

- CUP D41B23000200007 relativamente ad interventi localizzati nei Comuni di Parma e Collecchio. Avviso di indizione Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona.

AINT MASTER EAM84754 AINT EAM84770 - EAM84757

Con riferimento all'opera in in oggetto come da Vs pec del 27/06/2024 prot. 2024/18477, documenti reperibili al link https://www.provincia.parma.it/servizi-informazioni/progetto-direalizzazione-di-una-pistaciclopedonale-in-fregio-al-torrente-baganza, pec del 16/09/2024 prot. n 2024/25371 link

https://www.provincia.parma.it/servizi-informazioni/progetto-di-realizzazione-di-una-pistaciclopedonale-in-fregio-al-torrente-baganza e alla vs pec del 28/10/24 prot. 2024/30204 link documentazione integrativa

https://www.provincia.parma.it/servizi-informazioni/progetto-di-realizzazione-di-unapistaciclopedonale-in-fregio-al-torrente-baganza

Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza

Snam Rete Gas S.p.A. Centro di Fidenza Via Bologna, 9 43036 Fidenza (PR) Tel. + 39 0521.964034 www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)



antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto) che prevedono— tra l'altro — la possibilità per la stessa di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni.

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, <u>vengano realizzate come da progetto</u> allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

- a) L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio di Fidenza (tel. 0521964034), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- b) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- c) Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del metanodotto "Minerbio -Cortemaggiore DN 1200 e Cortemaggiore-Bologna DN 300" purché, nei punti di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a:
 - (tubo libero) metri 1,50 (unovirgolacinquanta) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;
 - (tubazione protetta) metri 0,50 (zerovirgolacinquanta) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine; vi sia distanza tra fondo cassonetto pista ciclabile e sommità tubo Snam non inferiore a 2.00 m; non vengano realizzati sottoservizi interferenti con la fascia di rispetto dei metanodotti Snam (20+20 m Minerbio-Cortemaggiore, 10+10 m Cortemaggiore Bologna) e/o altre opere quali, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo posa pali di pubblica illuminazione, i posa

Snam Rete Gas S.p.A. Centro di Fidenza Via Bologna, 9 43036 Fidenza (PR) Tel. + 39 0521.964034 www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010) Snam Rete Gas S.p.A.



di messe a terra, colonnine ricarica per bici elettriche, canalette per raccolta acque meteoriche con relative caditoie, posa attrezzature di sosta, etc.

- d) qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto
 (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie
 imprese idoneamente qualificate ma a spese di (Referente) ad eseguire gli interventi
 necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete
 Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei
 tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
- e) l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- f) prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa (*Referente*) dovrà/dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;
- g) (*Referente*) si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (d) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- h) dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.
- i) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Sua/Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.

Resta, altresì, inteso che la fascia asservita al nostro metanodotto, pari a metri 20 per parte dall'asse della condotta Minerbio-Cortemaggiore e pari a 10 m per parte dalla condotta Cortemaggiore-Bologna dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, <u>il presente Nulla Osta</u> dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Sua - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

Snam Rete Gas S.p.A. Centro di Fidenza Via Bologna, 9 43036 Fidenza (PR) Tel. + 39 0521.964034 www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010) Snam Rete Gas S.p.A.





In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Fidenza tel. 0521964034 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato, i lavori autorizzati dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla accettazione.

Distinti saluti.





Timbro e Firma per Accettazione

.....

Snam Rete Gas S.p.A. Centro di Fidenza Via Bologna, 9 43036 Fidenza (PR) Tel. + 39 0521.964034 www.snam.it


Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.



EAM84754757



Snam Rete Gas S.p.A. Centro di Fidenza Via Bologna, 9 43036 Fidenza (PR)


Tel. + 39 0521.964034 www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.



SEZIONE 1 (Tracciato tipo A)



Snam Rete Gas S.p.A. Centro di Fidenza Via Bologna, 9 43036 Fidenza (PR) Tel. + 39 0521.964034 www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.





EAM84770



Snam Rete Gas S.p.A. Centro di Fidenza Via Bologna, 9 43036 Fidenza (PR) Tel. + 39 0521.964034


www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.



SEZIONE 2 (Tracciato tipo A)



Snam Rete Gas S.p.A. Centro di Fidenza Via Bologna, 9 43036 Fidenza (PR) Tel. + 39 0521.964034 www.snam.it

Pec: centrofidenza@pec.snamretegas.it

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.

Buongiorno.

Vogliate cortesemente prendere visione di quanto in allegato.

In riscontro alla Vostra richiesta, Vi informiamo che per queste specifiche attività Snam Rete Gas S.p.A. ha messo a disposizione degli utenti una Web App denominata ? GRIDFINDER← che consentirà una più rapida risposta alle vostre richieste di valutazione progetto.

Questa applicazione darà la possibilità anche in futuro di richiedere la verifica della preesistenza di eventuali Asset di trasporto del Gas di proprietà della scrivente società, ogni qualvolta ci sia da parte Vostra, la necessità di una nuova proposta progettuale.

L?applicazione è completamente GRATUITA ed è a disposizione di Aziende di Servizi, Comuni, Enti in generale, Progettisti, Imprese costruttrici, Consorzi, ecc..

Sarà possibile registrarsi con un indirizzo mail che il sistema poi utilizzerà per riscontrare le vostre richieste.

NON è necessario essere in possesso di una casella mail Pec per registrarsi all? applicazione; Snam Rete Gas S.p.A., comunque, risponderà sempre con una mail Pec.

Nel confermarvi la nostra completa disponibilità per eventuali chiarimenti in merito, vi indichiamo di seguito il link di collegamento all?applicazione: https://gridfinder.snam.it

Distinti saluti.

Snam Rete Gas S.p.A. Centro di Fidenza Via Bologna, 9 43036 Fidenza (PR) Ph. +39 0521 964034 N. Verde 800 970 911 www.snam.it